


zasilanie
od linii napowietrznej - kabel YAKY



do tablicy TR w obiekcie
pozalicznikowy kabel YKY 4x10

KABLOWE ZŁĄCZE SŁUPOWE I ZESTAW PRZYŁĄCZOWO-POMIAROWY

- przeznaczony do montażu w zasilaniu napowietrznym
- do zabudowy na słupie przyłączeniowym
- wykonany z tworzywa uderoodpornego i trudno palnego
- stopień ochrony IP 44
- + - elementy przystosować do opłombowania

Temat opracowania	Rewitalizacja centrum miejscowości Baćkowice celem zwiększenia jej atrakcyjności osadniczej, turystycznej i społecznej Budowa przyłącza energetycznego do proj. kontenera sanitarnego na działkach nr 178/2, 178/11, 179		
Inwestor	GMINA BAĆKOWICE 27-552 Baćkowice		Rys E -3-
Obiekt	ELEKTRYCZNE PRZYŁĄCZE KABLOWE nN ZESTAW PRZYŁĄCZOWO-POMIAROWY ZPP		Data: 09.2009
PROJEKTOWAŁ:	Branża	Uprawnienia	Podpis
Andrzej Skórski	elektryczna	36/Tbg/98	